



내 화 구 조 인 정 서

Certificate of Accreditation of Fire Resistant Construction

1. 인정번호 : CP16-0929-4
Accreditation No. : CP16-0929-4
2. 상 품 명 : 화이어블로킹
Name of Product : FIREBLOCKING
3. 내화구조명 : 화이어블로킹 102(기둥)
Name of Fire Resistant Construction : FIREBLOCKING 102(Column)
4. 사용부위 : 건축물의 철골기둥
Limitation of Use : Steel Column of Building Construction
5. 내화구조 내용 :
Contents of Certificate

내화성능 (Fire Resistance Rating)	피복두께 (Coating Thickness) (mm)	구조별 두께(mm) (Thickness of System)		
1 시간	0.70 이상	하도 (Primer)	KS M 6030의 1종 동등이상의 방청도료 Over or Equivalent to KS M 6030(Level 1) Rust preventing paint	0.05 이상 Min. 0.05
1 hour	Min. 0.70	중도 (Intermediate)	화이어블로킹 102(기둥) FIREBLOCKING 102(Column)	0.65 이상 Min. 0.65

6. 인정업체 및 대표자 : (주)노루페인트 대표이사 진 명 호, 김 용 기
Name of Corporation / Representative : NOROO PAINT & COATINGS CO., LTD.
/ JIN MYUNG HO, KIM YONG KEE
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351(박달동)
Address of Manufactory : 351, Bakdal-ro, Manan-gu, Auyang-si, Gyeonggi-do, Korea
8. 첨부서류 : 세부인정내용(인정서 발급번호 : 제16-179호)
Attachment : Description of Certificate (Issue No. 16-179)
9. 유효기간 : 2021년 09월 28일 까지
Date of Expiry : September 28th, 2021

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제8호, 제10호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

This Certificate is based on paragraph 8 and 10 of section 3 of Regulation on the Standards for Evacuation and Fireproof Construction of Buildings.



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

(Daehwa-Dong) 283, Goyangdae-Ro, Ilsanseo-Gu, Goyang-Si, Gyeonggi-Do, 10223, Korea

□ 변경이력사항

○ 최초 발급 (First Issue) : 2016.09.29. ○ 재발급 (Second Issue) : 2018.02.13. ○ 재발급 (Third Issue) : 2018.11.05.

2018년 11월 05일

