



내 화 구조 인정서

Certificate of Accreditation of Fire Resistant Construction

1. 인정번호 : BP21-0826-1
Accreditation No.
2. 상 품 명 : 화이어블로킹(FIREBLOCKING)
Name of Product
3. 내화구조명 : 화이어블로킹 213(보)
Name of Fire Resistant Construction
4. 사용부위 : 건축물의 철골보
Limitation of Use
5. 내화구조 내용 :
Contents of Certificate

내화성능	피복두께(mm)	구조별 두께(mm)		
2 시간	3.15 이상	하 도	KS M 6030 1층 동등이상의 방청도료	0.05 이상
		중 도	화이어블로킹 213(보)	3.10 이상

6. 인정업체 및 대표자 : (주)노루페인트 대표이사 조성국, 김용기
Name of Corporation / Representative
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
Address of Manufactory
8. 첨부서류 : 세부인정내용
Attachment
9. 유효기간 : 2026년 08월 25일 까지
Date of Expiry

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제8호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

This Certificate is based on paragraph 8 and 10 of section 3 of Regulation on the Standards for Evacuation and Fireproof Construction of Buildings.



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



2021년 08월 26일



인정번호 : BP21-0826-1 “이면기재사항”

1. 2021.08.26. : 최초 인정