



내 화 구조 인정서

Certificate of Accreditation of Fire Resistant Construction



1. 인정번호 : CP20-0717-2
Accreditation No.
2. 상 품 명 : 화이어블로킹(FIIREBLOCKING)
Name of Product
3. 내화구조명 : 화이어블로킹 104(1시간용, 기동)
Name of Fire Resistant Construction
4. 사용부위 : 건축물의 기동
Limitation of Use
5. 내화구조 내용 :
Contents of Certificate

내화성능	피복두께(mm)	구조별 두께(mm)		
1 시간	0.70 이상	하 도	KS M 6030 1종 동등이상의 방청도료	0.05 이상
		중 도	화이어블로킹 104(1시간용, 기동)	0.65 이상

6. 인정업체 및 대표자 : (주)노루페인트 대표이사 조성국, 김용기
Name of Corporation / Representative
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
Address of Manufactory
8. 첨부서류 : 세부인정내용
Attachment
9. 유효기간 : 2025년 07월 16일 까지
Date of Expiry

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제3호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

This Certificate is based on paragraph 8 and 10 of section 3 of Regulation on the Standards for Evacuation and Fireproof Construction of Buildings.



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY


[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 293(대화동)]

2020년 07월 17일



■ 이면기재사항참조

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : MC83RA5E9ys=






인정번호 : CP20-0717-2 “이면기재사항”

1. 2020.07.17. : 최초 인정

※ 윈스토어(1)에서 ‘G4B 모바일 진위확인 검증 어플’ 을 설치하면 인정서 진위여부 확인이 가능



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : MC83RA5E9ys=

