



## 건축자재등 품질 인정서

[ 내화구조 ]

1. 인정번호 : BP21-0826-1
2. 상품명 : 화이어블로킹(FIREBLOCKING)
3. 구조명 또는 제품명 : 화이어블로킹 213(보)
4. 사용부위 : 건축물의 철골 보
5. 인정내용 :

내화성능	피복두께(mm)	구조별 두께(mm)		
		하도	KS M 6030 1종 동등이상의 방청도료	0.05 이상
2 시간	3.15 이상	중도	화이어블로킹 213(보)	3.10 이상

6. 인정업체 : (주)노루페인트 대표자 김 학 근
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
8. 첨부서류 : 내화구조 세부인정내용
9. 유효기간 : 2026년 08월 25일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2026년 3월 31일



### 한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : BP21-0826-1 “이먼기재사항”

1. 2021.08.26. : 최초 인정
2. 2022.07.04. : 인정내용 변경【대표자 변경 : 조성국,김용기 → 조성국】
3. 2024.12.11. : 인정내용 변경【대표자 변경 : 조성국 → 김용기】
4. 2025.05.07. : 인정내용 변경【대표자 변경 : 김용기 → 이수민】
5. 2026.03.31. : 인정내용 변경【대표자 변경 : 이수민 → 김학근】

