



건축자재등 품질 인정서

[내화구조]

1. 인정번호 : FR-BP26-0622-1
2. 상 품 명 : 화이어블로킹(FIREBLOCKING)
3. 구조명 또는 제품명 : 화이어블로킹 217(보)
4. 사용부위 : 건축물의 철골 보
5. 인정내용 :

| 내화성능 | 피복두께(mm) | 구조별 두께(mm) | | |
|------|----------|------------|----------------------------|---------|
| | | 하 도 | KS M 6030 1종 또는 동등이상의 방청도료 | 0.05 이상 |
| 2 시간 | 2.80이상 | 중 도 | 화이어블로킹 217(보) | 2.75 이상 |

6. 인정업체 : (주)노루페인트 대표자 김 중 우
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
8. 첨부서류 : 건축자재등[내화구조] 세부인정내용
9. 유효기간 : 2031년 06월 21일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2026년 06월 22일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : FR-BP26-0622-1 “이면기재사항”

1. 2026. 06. 22. : 최초 인정

