



내화구조인정서

Certificate of Accreditation of Fire Resistant Construction



1. 인정번호 : CP18-0529-1
Accreditation No. : CP18-0529-1
2. 상 품 명 : 화이어블로킹
Name of Product : FIREBLOCKING
3. 내화구조명 : 화이어블로킹 204(2시간용, 기둥)
Name of Fire Resistant Construction : FIREBLOCKING 204(2 hour, Column)
4. 사용부위 : 건축물의 철골기둥
Limitation of Use : Steel Column of Building Construction
5. 내화구조 내용
Contents of Certificate

내화성능 (Fire Resistance Rating)	피복두께(mm) (Coating Thickness)	구조별 두께(mm) (Thickness of System)		
		하도 (Primer)	KS M 6030의 1종 동등이상의 방청도료 Over or Equivalent to KS M 6030(Level 1) Rust preventing paint	0.05 이상 Min. 0.05
2 시간 2 hour	2.65 이상 min. 2.65	중도 (intermediate)	화이어블로킹 204(2시간용, 기둥) FIREBLOCKING 204(2 hour, Column)	2.60 이상 Min. 2.60

6. 인정업체 및 대표자 : (주)노루페인트 대표이사 조성국, 김용기
Name of Corporation / Representative : NOROO PAINT & COATINGS CO., LTD.
/ Cho Sung Kug, Kim Yong Kee
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351(박달동)
Address of Manufactory : 351, Bakdal-ro, Manan-gu, Auyang-si, Gyeonggi-do, Korea
8. 첨부서류 : 세부인정내용
Attachment : Description of Certificate
9. 유효기간 : 2023년 05월 28일 까지
Date of Expiry : May 28th, 2023

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제8호, 제10호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

This Certificate is based on paragraph 8 and 10 of section 3 of Regulation on the Standards for Evacuation and Fireproof Construction of Buildings.



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) 1층
(Daehwa-Dong) 283, Goyangdeae-Ro, Ilsanseo-Gu, Goyang-Si, Gyeonggi-Do, 10223, Korea

■ 이면기재사항참조

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : SfMmJidUpa0=



인정번호 : CP18-0529-1 “이면기재사항”

1. 2018.05.29. (First Issue) : 최초 인정
2. 2018.11.05. (Second Issue) : 인정내용변경(대표자)
【대표자 진명호, 한영재(2018.05.29.) → 진명호, 김용기(2018.11.05.)】
3. 2020.01.28. (Third Issue) : 인정내용변경(대표자)
【대표자 진명호, 김용기(2018.11.05.) → 조성국, 김용기(2020.01.28.)】

※ 원스토어(1)에서 'G4B 모바일 진위확인 검증 어플' 을 설치하면 인정서 진위여부 확인이 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : SfMmJidUpa0=

