



내화구조인정서

Certificate of Accreditation of Fire Resistant Construction



1. 인정번호 : BP19-1130-1
Accreditation No. : BP19-1130-1
2. 상 품 명 : 화이어블로킹
Name of Product : FIREBLOCKING
3. 내화구조명 : 화이어블로킹 210(2시간용, 보)
Name of Fire Resistant Construction : FIREBLOCKING 210(2 hour, Beam)
4. 사용부위 : 건축물의 철골보
Limitation of Use : Steel Beam of Building Construction
5. 내화구조 내용
Contents of Certificate

내화성능 (Fire Resistance Rating)	피복두께(mm) (Coating Thickness)	구조별 두께(mm) (Thickness of System)		
2 시간 2 hour	3.10 이상 min. 3.10	하도 (Primer)	KS M 6030의 1종 동등이상의 방청도료 Over or Equivalent to KS M 6030(Level 1) Rust preventing paint	0.05 이상 Min. 0.05
		중도 (intermediate)	화이어블로킹 210(2시간용, 보) FIREBLOCKING 210(2 hour, Beam)	3.05 이상 Min. 3.05

6. 인정업체 및 대표자 : (주)노루페인트 대표이사 조성국, 김용기
Name of Corporation / Representative : NOROO PAINT & COATINGS CO., LTD.
/ Cho Sung Kug, Kim Yong Kee
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351(박달동)
Address of Manufactory : 351, Bakdal-ro, Manan-gu, Auyang-si, Gyeonggi-do, Korea
8. 첨부서류 : 세부인정내용
Attachment : Description of Certificate
9. 유효기간 : 2024년 11월 29일 까지
Date of Expiry : November 29th, 2024

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제8호, 제10호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

This Certificate is based on paragraph 8 and 10 of section 3 of Regulation on the Standards for Evacuation and Fireproof Construction of Buildings.



2020년 01월 28일


한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]
(Daehwa-Dong) 283, Goyangde-a-Ro, Ilsanseo-Gu, Goyang-Si, Gyeonggi-Do, 10223, Korea

■ 이면기재사항참조

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DU/CVz6HFBA=





인정번호 : CP19-1130-1 “이면기재사항”

1. 2019.11.30. (First Issue) : 최초 인정

3. 2020.01.28. (Second Issue) : 인정내용변경(대표자)

【진명호, 김용기(2019.11.30.) → 조성국, 김용기(2020.01.28.)】

※ 원스토어(1)에서 ‘G4B 모바일 진위확인 검증 어플’ 을 설치하면 인정서 진위여부 확인이 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DU/CVz6HFBA=

